

## プールジャグジー使用再開について

配管の高濃度塩素洗浄を実施し検査機関に分析を依頼した結果レジオネラ属菌の検出は認められなかったため保健所の指導のもとプールジャグジーを再開いたします。

施設利用の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしました。

リフレッシュプラザ柏

# 水質検査結果書

第MI飲17-0853号  
平成29年 9月 11日

リフレッシュプラザ柏 様

平成29年 9月 5日受付の検体について検査した結果  
下記の通りであったことを証明します。

建築物飲料水水質検査業登録  
千葉県松保23水第3号

株式会社 飯塚  
千葉県松保23水第3号 丁目16-2  
TEL 047-391-1156 FAX 047-391-0110  
検査責任者 寺田京



現場名	リフレッシュプラザ柏		
採水日	平成29年 9月 5日		
採水場所	ジャグジー		
天候	-	気温 - °C	水温 37.0 °C
検体の種類	プール水	残留塩素 (遊離) 0.4 mg/l	(結合) mg/l
検査項目	単位	検査結果	基準値
レジオネラ属菌	CFU/100ml	不検出	検出されないこと
		以下余白	
分析方法	レジオネラ症防止指針 (ろ過濃縮法)		
判定	上記の検査項目についてはプール水として適合。		
備考			
検査場所	株式会社 飯塚		